

тротоар

стълб за осветление за всеки анкерен път

0.10

0.05

0.07

0.80

0.25

пътна к-ция

анкерен блок АВ-1

1.40

0.35

подливка с филцов бетон С 25/30 с разширяващ се цимент


С 20/25

0.80

**ЗАБЕЛЕЖКИ:**

1. Всички размери са в метри
2. Броят на фундаменти
3. Фундаментът да се
4. Стомана за анкерни
5. Гайки и шайби - кл. 8

1. Всички размери са дадени в мм.
2. Броят на фундаменти е равен на броя стълбове за осветление.
3. Фундаментът да се изпълни от бетон С 20/25
4. Стомана за анкерните пръти - S 275 JR
5. Гайки и шайби - клас 8
5. Анкерният блок да се забетонира с монтиран инвентарен шаблон.
6. Възможно е друго разпределение на анкерните пръти, в зависимост от типа на стълбовете. При необходимост от промяна да се уведоми проектанта за даване на нов детайл.
7. Преди бетониране, резбата на анкерните пръти (поз. 1) да се обмахат обилно с грес и да се предпази надеждно от контакт с пресния бетон!
8. Преди монтажа на стълбовете да се премахне инвентарния шаблон.
8. След окончателния монтаж, под базата на стълбовете да се подлее филцов бетон С25/30 с разширяващ се цимент за пълтен контакт.



КОЛИЧЕСТВА за 1 бр. фундамент:

1. Изкоп - 1.2 м3
2. Бетон клас С 20/25 - 0.9 м3
3. Бетон клас С 25/30 филцов - 0.05 м3
4. Анкерен блок - 29 kg.
5. Гайки М20 кл.8 – 12 бр.
6. Шайби М20 кл.8 – 8 бр.

1. Анкерният блок да се изработи след окончателния избор на стълбовете за осветление.
2. При необходимост от промяна на начина на анкерирание на стълбовете да се уведоми проектанта за даване на ново решение.



УСТРОЙСТВО И  
ОДОБРИЛИ

арх. А  
СТРОГО СЕ ЗАБРА  
19.08.19

резба M20


4 20 x 1800 mm  
СТОМАНА S275 JR

6 8 x 1500 mm

поз. 3  
инвентарен шаблон

сечение 1 - 1

AB - 1		всичко 29 kg.				детайл, отвори ø22 отвор ø80
③	400.400.6		1	7,5	7,5	
②	8	1 500	6	0,6	3,6	
①	20	1 800	4	4,4	17,6	
позиция	сечение	дълж. /мм./	брой	ед. тегло /kg/	общо	забел.




**ВЪЗЛОЖИТЕ,**



.. София 1504, ул. „Сан Стефано“ № 4, вх. А  
(+359) 888 737 880, (+359) 886 40 29 41  
*davarising@gmail.com*

Заличено съгл. чл. 37 от ЗОП, вр. с  
Регламент (ЕС) 2016/679



ОБЕКТ:		"РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ на участък от 3.050 км от общински път RSE1108 /III-501/, Русе - Две могили/- Ивановски скални църкви от км 0+260 до км 3+310", общ. Иваново, обл. Русе	
ЧАСТ:		ЕЛЕКТРИЧЕСКА	ДЕТАЙЛ ФУНДАМЕНТ НА СТЫЛБ ЗА ОСВЕТЛЕНИЕ
ФАЗА:		ТИП	
ПРОЕКТАНТ		инж. А. Стоманчев	
СЪПЪСЛУВАТИ	Пътна, ОД	инж. Р. Георгиева	МАЩАБ 1:25
	Електро		
	ПБЗ, ВОБД	инж. Р. Георгиева	
	ПУСО		чертеж N 6
	Геодезия	инж. Ив. Карамисhev	
Управител		Р. Цигуларова	гр. Русе 2022г.