



Кабелна шахта ШКСП – 2к




1-1

Детайл "А"




Детайл "А"




стр. 24Ø6,5x650
през 20см

замонолитване
с пясъчно-
циментов
разтвор




Стоманобетонен капак К

Котраж




2-2




поз.	бр.	тегло/кг/един.	общо
за поз. 1	46	408	46
за поз. 2	46	500	46
за поз. 3	46	908	46
за поз. 4	46	1000	46
за поз. 5	55	910	55
за поз. 6	55	1020	55


Долна армировка



Горна армировка



3-3



Спецификация на стоманата за закладни части /за 1бр./

марка	поз.	сечение	дължина /мм/	бр.	тегло/кг/един.	общо	стомана марка	забележки
К	1	L50x4	1000	2	3.1	6.0	ВСтЗкп	по детайл
	2	L50x4	500	2	1.6	3.5	ВСтЗкп	по детайл
ШКСП-2к	3	L60x5	1020	4	5.5	22.0	ВСтЗкп	по детайл
	5	L36x4	290	4	0.7	3.0	ВСтЗкп	по детайл
						25.0		

общо закладни части

спецификация на армировката

марка	бр.	тегло/кг/един.	общо
К	2	9.5	19
ШКСП-2к	1	25	25
всичко			44кг.

за ШКСП – 2к

Ф/Н	Ф 6,5	Ф 10
м	15	25
кг	3	15
всичко	А I: 18кг.	

мрежа за капаци К-2бр.

Ф/Н	Ф 6,5	Ф 12
м	16	22
кг	4	20
всичко	А I: 24кг.	

Забележки:

- Фундирането да се извърши върху здрава основа. При необходимост да се изведе негодната за фундиране почва и да се направи баластрова възглавница.
- Бетон клас С 16/20 (В20), подл. бетон клас С 8/10 (В10).
- Армировка : А I с R_a=225 МПа означена с ф
- Стомана ВСтЗкп по БДС 2592-71 за закладни части
- Закладните части 1,2, и 3 да се заварят към армировката.
- Електроди тип Е46 по БДС 5517-77.
- Обратен насип да се уплътнява на пластове от 20 см до достигане на γ_{ск}=1,8 t/m³
- Изготвянето, транспортът и монтажът на стоманените елементи да стане съгласно ПИПСМР-за стом.констр.
- Антикорозионната защита да се изпълни с един пласт минимум и два пласта блажна боя
- Решение за отводняване на шахтата от повърхностни води, както и хидроизирането и се взема в зависимост от местоположението на шахтата и почвените условия

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ	
ПЪЛНО ПРОЕКТАНСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ	
Регистрация: № 07499	МКР
Секция: КСС	ЧЕВ
Части на проекта: по удостоверение за ППР	Под: _____
ВАЖИ С БАЛАНСНО УДОСТОВЕРЕНИЕ	УДИНА

Заличено съгл. чл. 37 от ЗОП, вр. с Регламент (ЕС) 2016/679

