



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № РР-02-287 (1)

Гр. Плевен, 06.10.2023 г.

### СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.75 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ заявление за изменение на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения № 11511265/08.04.2019 г., придружено с изискващите се от ЗВ данни и документи.

Крайният срок на действие на разрешителното е до 08.04.2025 г.

1. **Цел на заявеното използване на водите:** не се изменя

2. **Водно тяло, в което се предвижда използване на водите:** „Карстови води в Русенската формация“ с код BG1G0000K1B041

2а. **Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни:**

Заявление вх. № РР-02-287/26.09.2023 г. за изменение на разрешително № 11511265/08.04.2019 г. за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения.

С вх. № КД-07-2604/10.07.2023 г. в БДДР са представени документи по изграждането.

Направена проверка на кладенците във връзка с приемането им. Проверката установи, че има промяна в конструкцията на ТК, промяна на част от параметрите на водовземане – средноденоношен дебит, водно ниво и кота, максимално допустимото понижение и дълбочината на водното ниво от терена, което налага изменение на разрешителното.

3. **Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:**

**„ТК – Хоризонт САЩ – Мечка“ (Тръбен кладенец)**

Дълбочина на кладенеца 100.00 м. Сондиране с диаметър Ø 425 мм в интервала от 0.00 до 56.0 м, монтиране на стоманена кондукторна колона с диаметър Ø 325 мм, задтръбно циментирана. Сондиране на интервала от 56.0 м до 100 м с диаметър Ø 190 мм и оставяне на открит ствол. Устието на кладенеца е затворено в постройка (ПС) с размери 400x400 x400 см, в която са монитрани 2 броя резервоари по 3 м<sup>3</sup>. От резервоарите водата ще се препомпва към обекта на водоснабдяване.

В тръбния кладенец е спусната потопяема помпа „Grundfos“ модел SQF 2.5-2 с макс. дебит 0.71 л/сек при напор 80 м, спусната на дълбочина 77 м. За осигуряване на напора до обекта, до устието на кладенеца е монтирана вертикална центробежна помпа модел CNRF 1-17 с дебит 0.72 л/сек и напор 57.49 м, която подава водата до обекта.

**Географски координати в система WGS 84:**

**N 43°43'16.576" E 25°48'10.444"**

**Надморска височина в Балтийска височинна система:**

**Z = 80.567 м**

4. **Място на водовземане:** Поземлен имот 47977.38.33, област Русе, община Иваново, с. Мечка, м. ДЕРВЕНТА, вид собств. Частна, вид територия Земелелска, категория 4, НТП



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60  
тел.: +359 64 88 51 00  
e-mail: [dunavbd@bddd.bg](mailto:dunavbd@bddd.bg), web: [www.bd-dunav.bg](http://www.bd-dunav.bg)



Лозе, площ 32308 кв. м, стар номер 038033, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-763/30.10.2019 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК

5. **Обект на водоснабдяване:** не се променя

6. **Проектни параметри на използването.** Изменението е свързано само в следните параметри:

Средноденоношен дебит: 0.7 л/сек

Годишно водно количество: 22075 м<sup>3</sup>/год.

Статично водно ниво: 63.40 м при кота 17.167 м

Допустимо понижение:  $S_{\text{макс. доп.}} = 8.45$  м при  $DВН_{\text{макс.}} = 71.85$  м

7. **Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:** не се променят

8. **Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица:** Басейнова Дирекция за управление на водите в Дунавски район с център гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

**ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА**

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

