



КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
 ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
 Регистрационен № 31039
 инж. НИКОЛАЙ
 МИХАЙЛОВ ЙОРДАНОВ
 Подпис: _____
 ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА

Забележки:
 -Точка на присъединяване - съществуващ СРС на ВЕЛ „Пепелина“ 20 kV от п/ст „Две могили“ 110/20 kV;
 -Присъединителна подземна кабелна линия в кабелен изкоп с р-ри 0,8x0,8 m по трасе към точка на присъединяване с преминаване в улична регулация и пресичане на улица със сондаж;
 -Дължина на трасе на ПКЛ ~ 158 m;
 -Заемани площи от кабелния изкоп на присъединителната КЛ: в имота на инвеститора ПИ 39205.46.5 - 0,72 m², в имот ПИ 39205.46.21 - 50,56 m², в имот ПИ 39205.46.73 - 74,56 m²;

"Дата Сист" ЕООД		Ситуация присъединителна кабелна линия 20 kV	
Обект:	Ел. захранване на имот ПИ 39205.46.5 от ЗРП на обл. Русе, общ. Иваново, с. Кошов, м-ст "До стопанския двор" чрез изграждане на БКТП 20/0,4 kV 1000 kVA и ПКЛ СрН 20 kV от СРС от ВЕЛ "Пепелина" 20 kV от п-ст "Две могили" 110/20 kV	Чертеж №	1
Възложител:	"Делтанет-1" ООД	Части:	ЕЛ
Проектант:	инж. Н. Йорданов	Фаза:	ПУП
	Арх.	Масштаб:	
	Констр.	Лист:	1
	ПБ		